



**Schönere
Zukunft**

Informationsblatt Legionellenvermeidung bzw. Wasserhygienemaßnahmen

Nach einem längeren Stillstand (mehr als 72 Stunden), bzw. nach stark reduzierter Wasserentnahme empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Spülen der Anlage mit Betriebstemperatur
(Öffnen aller Warmwasserarmaturen, Wasser auch durch den Brauseschlauch laufen lassen)
- Spülen der Anlage (Öffnen aller Kaltwasserarmaturen)

Bitte denken Sie daran Brauseköpfe, Brauseschläuche sowie Strahlregler regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren bzw. zu ersetzen.